

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-РУ.ЭО30.В.00010/19

(регистрационный номер декларации о соответствии)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ПирроГрупп»

(наименование и

Место нахождения и фактический адрес: 127051, г. Москва, Б. Каретный переулок, дом 8, стр. 2. ОГРН: 1127746189955.  
Телефон: (495) 204-17-89. Факс: (495) 204-17-89

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ПирроГрупп»

местонахождение заявителя)

(наименование и

Место нахождения: 127051, г. Москва, Б. Каретный переулок, дом 8, стр. 2. Фактический адрес: 410015, Саратовская обл., г. Саратов, площадь им. Орджоникидзе Г. К., дом 1. Телефон: (495) 204-17-89. Факс: (495) 204-17-89

местонахождение изготовителя)

**ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Плиты теплоизоляционные с мягкими облицовками «PIRRO®», марки:

- PirroMembrane (средний слой – пенополиизоцианурат, наружный и внутренний слои - фольга алюминиевая толщиной не менее 50 мкм; толщина плит от 30 до 150 мм),
- PirroVentiDuct (средний слой – пенополиизоцианурат, наружный и внутренний слои - фольга алюминиевая толщиной не менее 50 мкм; толщина плит 20 мм, 30 мм),
- PirroAgro (средний слой – пенополиизоцианурат, наружный и внутренний слои - фольга алюминиевая толщиной не менее 50 мкм; толщина плит от 40 до 120 мм),
- PirroBitum (средний слой – пенополиизоцианурат, наружный слой – стеклохолст с битумной пропиткой, внутренний слой – стеклохолст с минеральным связующим; толщина плит от 30 до 150 мм),
- PirroInterior (средний слой – пенополиизоцианурат, наружный и внутренний слои – крафт-бумага; толщина плит от 30 до 150 мм),
- PirroUniversal (средний слой – пенополиизоцианурат, наружный и внутренний слои – алюмоламинат; толщина плит от 30 до 150 мм).

(информация об объекте подтверждения соответствия.

выпускаемая по ТУ 22.21.41-007-09151858-2019

Серийный выпуск.

позволяющая идентифицировать объект)

Код ОКПД 2: 22.21.41.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: -----

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция)

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Протоколы испытаний № 04 д/см-2019, № 05 д/см-2019, № 07 д/см-2019 от 15.07.2019 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013, заверенная копия ТУ 22.21.41-007-09151858-2019

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Пожарно-технические характеристики продукции:

- для марок PirroMembrane, PirroVentiDuct и PirroAgro: группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-2018), группа токсичности продуктов горения – Т2 (ГОСТ 12.1.044-2018);
- для марки PirroBitum: группа горючести - Г4 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В3 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности – Д2 (ГОСТ 12.1.044-2018), группа токсичности продуктов горения – Т3 (ГОСТ 12.1.044-2018);
- для марки PirroInterior: группа горючести - Г4 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В3 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности – Д2 (ГОСТ 12.1.044-2018), группа токсичности продуктов горения – Т3 (ГОСТ 12.1.044-2018);
- для марки PirroUniversal: группа горючести - Г4 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-2018), группа токсичности продуктов горения – Т3 (ГОСТ 12.1.044-2018).

Продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитене.

(сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами))

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 17.07.2019 ПО 16.07.2024.**



*Mh*  
подпись

генеральный директор ООО «ПирроГрупп»  
Малахова А.Е.

инициалы, фамилия

**Декларация о соответствии зарегистрирована**

ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость"

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон (495)150-08-01, факс (495)150-08-01, адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru ОГРН: 1105018003936

декларацию о соответствии)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014 выдан Федеральной службой по аккредитации



М.П.

Зам. руководителя органа по  
сертификации

*Ю.И. Графская*  
подпись

Ю. И. Графская

инициалы, фамилия